



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Вологда, ул. Зосимовская, 63а, тел. (8172) 75-31-65.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сямженскому и Верховажскому районам

Вологодская область, Сямженский район, с. Сямжа, ул. Кооперативная 1 а, тел. 2-15-21

с. Сямжа

(место составления акта)

“ 25 ” марта 2019 г.

(дата составления акта)

11 ч. 00 м.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 13

По адресу/адресам: Вологодская область, Сямженский район, д. Ногинская, ул. Им. Поспелова, д.3; Вологодская область, Сямженский район, д. Ногинская, ул. Им. Поспелова, д.9; Вологодская область, Сямженский район, д. Ногинская, ул. Центральная, д.1.

На основании: Распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сямженскому и Верховажскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Шутова А.С. № 13 от 19.02.2019 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(вид проверки)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЯМЖЕНСКОГО РАЙОНА» (далее - БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района») ИНН 3516001966

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя).

Учётный № проверки в системе ФГИС ЕРП: 351901955921

Присвоенная категория риска – Высокий риск

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ” марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность 2 часа

“ 13 ” марта 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Продолжительность 2 часа

“ 25 ” марта 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

Продолжительность 2 часа

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (9 часов).

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Сямженскому и Верховажскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): Директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнова И.Г. 20 февраля 2019 года в 11 ч. 45 мин.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Шурыгин Иван Сергеевич – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сямженскому и Верховажскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали:

Директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнова Ирина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
<i>Здание по адресу Сямженский район, д. Ногинская, ул. Им. Пospelова, д.3.</i>			
1	<i>Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана с нарушениями требований, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</i>	<i>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) , п. 2,п. 460,п.461,п.462 (введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</i>	<i>Директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнова И.Г.</i>
2	<i>Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского</i>	<i>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Прави-</i>	<i>Директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского</i>

	назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	тельства РФ от 25.04.2012 г. №390), п. 20.	района» Смирнова И.Г.
3	Отсутствуют знаки пожарной безопасности на путях эвакуации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п. 33.	Директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнова И.Г.
Здание по адресу Сямженский район, д. Ногинская, ул. Им. Поспелова, д.9.			
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана с нарушениями требований, установленными разделом XVIII Правил противопожарного	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) , п. 2,п. 460,п.461,п.462 (введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	Директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнова И.Г.
5	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п. 20.	Директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнова И.Г.
6	Установлен один пожарный извещатель в бытовке методического кабинета.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) , п. 61, НПБ 88-2001 п. 12.16., п.12.20	Директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнова И.Г.
7	Отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п. 61	Директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнова И.Г.
8	Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке системы вентиляции не реже 1 раза в год пожаровзрывобезопасным	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п. 50	Директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнова И.Г.

	способом.		
9	В вентиляционной камере хранятся бумажные коробки.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п. 23б	Директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнова И.Г.
Здание по адресу Сямженский район, д. Ногинская, ул. Центральная, д.1.			
10	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана с нарушениями требований, установленными разделом XVIII Правил противопожарного	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п. 2, п. 460, п. 461, п. 462 (введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	Директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнова И.Г.
11	У двери эвакуационного выхода допускается размещение коробок.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п. 23ж	Директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнова И.Г.
12	Запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390), п. 35	Директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнова И.Г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлялись.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлялись.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц(а), проводивших проверку:


Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сямженскому и Верховажскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
Шурыгин И.С.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» Смирнова Ирина Геннадьевна.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” марта 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)